


# **POOLEX**

## Vertigo **FI**



**MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**  
de votre pompe à chaleur

# Avertissements



**Cette pompe à chaleur contient un Gaz frigorigène R32 inflammable.**

**Toute intervention sur le circuit frigorigène est interdite sans une habilitation en cours de validité.**

Avant toute intervention sur le circuit frigorigène, les précautions suivantes sont nécessaires pour un travail en toute sécurité.

## **1. Procédure de travail**

Les travaux doivent être effectués selon une procédure contrôlée, de manière à minimiser les risques de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution des travaux.

## **2. Zone de travail générale**

L'ensemble des personnes se trouvant dans la zone doivent être informées de la nature des travaux en cours. Évitez d'intervenir dans une zone confinée. La zone autour de l'espace de travail doit être divisée, sécurisée et une attention particulière doit être portée aux sources de flamme ou de chaleur à proximité.

## **3. Vérification de la présence de réfrigérant**

La zone doit être vérifiée avec un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant le travail, afin de s'assurer de l'absence de gaz potentiellement inflammable. Assurez-vous que l'équipement de détection des fuites utilisé convient aux réfrigérants inflammables, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, est correctement scellé ou présente une sécurité interne.

## **4. Présence d'extincteur**

Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible. Installez un extincteur à poudre sèche ou à CO2 près de la zone de travail.

## **5. Aucune source de flamme, de chaleur ou d'étincelle**

Il est totalement interdit d'utiliser une source de chaleur, de flamme ou d'étincelle à proximité directe d'une ou plusieurs pièces ou tuyauteries contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable. Toutes les sources d'étincelle, y compris le tabagisme, doivent être suffisamment éloignées du lieu d'installation, de réparation, d'enlèvement et de mise au rebut, au cours desquelles un réfrigérant inflammable peut éventuellement être rejeté dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, il convient de contrôler l'environnement du matériel afin de s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'inflammabilité. Les panneaux «Interdiction de fumer» doivent être affichés.

## **6. Zone ventilée**

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est correctement ventilée avant d'intervenir dans le système ou d'effectuer des travaux à chaud. Une certaine ventilation doit être maintenue pendant la durée des travaux.

## **7. Contrôles des équipements de réfrigération**

Lorsque des composants électriques sont remplacés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et aux spécifications appropriées. Seules les pièces du fabricant peuvent être utilisées. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant.

Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des réfrigérants inflammables:

- La taille de la charge est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant le réfrigérant sont installées;
- Les ventilations et les bouches d'aération fonctionnent correctement et ne sont pas obstruées;
- Si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié également.
- Le marquage sur l'équipement reste visible et lisible. Les marques et signes illisibles doivent être corrigés;
- Les tuyaux ou composants de réfrigération sont installés dans une position où ils ne risquent pas d'être exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant du fluide frigorigène

## **8. Vérifications des appareils électriques**

La réparation et la maintenance des composants électriques doivent inclure les contrôles de sécurité initiaux et les procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Les contrôles de sécurité initiaux doivent inclure:

- Que les condensateurs soient déchargés: ceci doit être fait de manière sûre pour éviter la possibilité d'étincelles;
- Qu'aucun composant électrique ni câblage ne sont exposés lors du chargement, de la récupération ou de la purge du système de gaz réfrigérant;
- Qu'il existe une continuité de la mise à la terre.


# Remerciements

*Cher client,*

*Nous vous remercions pour votre achat et pour la confiance que vous accordez à nos produits.*

*Nos produits sont le résultat d'années de recherche dans le domaine de la conception et de la production de pompe à chaleur pour piscine. Notre ambition, vous fournir un produit de qualité aux performances hors normes.*

*Nous avons réalisé ce manuel avec le plus grand soin afin que vous puissiez tirer le meilleur de votre pompe à chaleur Poolex.*





# À LIRE ATTENTIVEMENT



**Ces instructions d'installation font partie intégrante du produit.  
Elles doivent être remises à l'installateur et conservées par l'utilisateur.  
En cas de perte du manuel, veuillez vous référer au site :**

**[www.poolex.fr](http://www.poolex.fr)**

Les indications et avertissements contenus dans le présent manuel doivent être lus avec attention et compris car ils fournissent d'importantes informations concernant la manipulation et le fonctionnement de la pompe à chaleur en toute sécurité. **Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de faciliter les futures consultations.**

**L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié** conformément aux réglementations en vigueur et aux instructions du fabricant. Une erreur d'installation peut entraîner des blessures physiques aux personnes ou aux animaux ainsi que des dommages mécaniques pour lesquels le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable.

**Après avoir déballé la pompe à chaleur, veuillez vérifier le contenu afin de signaler tout dommage éventuel.**

Avant de brancher la pompe à chaleur, assurez-vous que les données fournies par ce manuel sont compatibles avec les conditions d'installation réelles et ne dépassent pas les limites maximales autorisées pour le produit en question.

**En cas de défaut et/ou de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, l'alimentation électrique doit être coupée** et aucune tentative de réparation de la panne ne doit être entreprise.

Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par un service d'assistance technique agréé en utilisant des pièces détachées originales. Le non-respect des clauses précitées peut avoir une influence négative sur le fonctionnement en toute sécurité de la pompe à chaleur.

Pour garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur, il est important de veiller à ce qu'elle soit régulièrement entretenue conformément aux instructions fournies.

Dans le cas où la pompe à chaleur est vendue ou cédée, veuillez toujours à ce que toute la documentation technique soit transmise avec le matériel au nouveau propriétaire.

Cette pompe à chaleur est exclusivement conçue pour chauffer une piscine. Toutes les autres utilisations doivent être considérées comme inappropriées, incorrectes, voire dangereuses.

Toutes les responsabilités contractuelles ou extra contractuelles du fabricant / distributeur seront considérées comme nulles et non avenues pour les dommages causés par des erreurs d'installation ou de fonctionnement, ou pour cause de non-respect des instructions fournies par ce manuel ou des normes d'installation en vigueur pour l'équipement, objet du présent document.

# Sommaire


|            |                                                        |           |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Généralité</b>                                      | <b>6</b>  |
| 1.1        | Conditions générales de livraison                      | 6         |
| 1.2        | Consignes de sécurité                                  | 6         |
| 1.3        | Traitement des eaux                                    | 7         |
| <b>2.</b>  | <b>Description</b>                                     | <b>8</b>  |
| 2.1        | Contenu du colis                                       | 8         |
| 2.2        | Caractéristiques générales                             | 8         |
| 2.3        | Caractéristiques techniques                            | 9         |
| 2.4        | Dimensions de l'appareil                               | 10        |
| 2.5        | Vue éclatée                                            | 11        |
| <b>3.</b>  | <b>Installation</b>                                    | <b>12</b> |
| 3.1        | Prérequis                                              | 12        |
| 3.2        | Emplacement                                            | 12        |
| 3.3        | Schéma classique d'installation                        | 13        |
| 3.4        | Raccordement du kit d'évacuation des condensats        | 13        |
| 3.5        | Installation de l'appareil sur les supports silencieux | 13        |
| 3.6        | Raccordement hydraulique                               | 14        |
| 3.7        | Installation électrique                                | 16        |
| 3.8        | Raccordement électrique                                | 17        |
| <b>4.</b>  | <b>Utilisation</b>                                     | <b>18</b> |
| 4.1        | Boîtier de commande                                    | 18        |
| 4.2        | Choix du mode de fonctionnement                        | 19        |
| 4.3        | Réglage de l'horloge                                   | 20        |
| 4.4        | Programmation Marche / Arrêt                           | 20        |
| 4.5        | Activer / désactiver un programme                      | 20        |
| 4.6        | Forcer le dégivrage de la pompe                        | 21        |
| 4.7        | Activer / désactiver les LED                           | 21        |
| 4.8        | Activer le WiFi                                        | 21        |
| 4.9        | Valeurs d'état                                         | 26        |
| 4.10       | Paramètres avancées des valeurs d'état                 | 27        |
| <b>5.</b>  | <b>Mise en service</b>                                 | <b>29</b> |
| 5.1        | Mise en service                                        | 29        |
| 5.2        | Asservissement d'une pompe de circulation              | 29        |
| 5.3        | Utilisation du manomètre                               | 30        |
| 5.4        | Protection antigel                                     | 30        |
| <b>6.</b>  | <b>Maintenance et entretien</b>                        | <b>31</b> |
| 6.1        | Maintenance et entretien                               | 31        |
| 6.2        | Hivernage                                              | 31        |
| <b>7.</b>  | <b>Dépannage</b>                                       | <b>32</b> |
| 7.1        | Pannes et anomalies                                    | 32        |
| 7.2        | Liste des anomalies                                    | 33        |
| <b>8.</b>  | <b>Recyclage</b>                                       | <b>34</b> |
| 8.1        | Recyclage de la pompe à chaleur                        | 34        |
| <b>9.</b>  | <b>Garantie</b>                                        | <b>35</b> |
| 9.1        | Conditions générales de garantie                       | 35        |
| <b>10.</b> | <b>Annexes</b>                                         | <b>36</b> |
| 10.1       | Schémas de câblage de la carte électronique            | 36        |
| 10.2       | Erreurs 20                                             | 39        |

# 1. Généralité

## 1.1 Conditions générales de livraison

Tout matériel, même franco de port et d'emballage, voyage aux risques et périls de son destinataire.

La personne chargée de la réception de l'appareil doit effectuer un contrôle visuel pour constater tout dommage éventuel subi par la pompe à chaleur durant le transport (circuit frigorifique, carrosserie, armoire électrique, châssis). Celui-ci doit faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s'il constate des dommages provoqués au cours du transport et les confirmer sous 48 heures par courrier recommandé au transporteur.



L'appareil doit toujours être stocké et transporté en position verticale sur une palette et dans l'emballage d'origine. Si l'appareil est entreposé ou transporté en position horizontale, attendez au moins 24 heures avant de le brancher.

## 1.2 Consignes de sécurité



**ATTENTION : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Les consignes indiquées ci-après étant essentielles pour la sécurité, veuillez les respecter rigoureusement.**

### *Lors de l'installation et de l'entretien*

Seule une personne qualifiée peut prendre en main l'installation, la mise en marche, l'entretien et le dépannage, conformément au respect des normes actuelles.

Avant toutes interventions sur l'appareil (installation, mise en service, utilisation, entretien), la personne chargée de ces interventions devra connaître toutes les instructions présentées dans la notice d'installation de la pompe à chaleur ainsi que les éléments techniques du dossier.

N'installez en aucun cas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, de matériaux combustibles, ou d'une bouche de reprise d'air de bâtiment.

Si l'installation n'est pas située dans un lieu avec accès réglementé, la grille de protection pour pompe à chaleur est obligatoire.

Ne pas marcher sur la tuyauterie pendant l'installation, le dépannage et la maintenance, sous peine de graves brûlures.

Avant toute intervention sur le circuit frigorifique, arrêter la pompe à chaleur et attendre quelques minutes avant la pose de capteurs de température ou de pressions, sous peine de graves brûlures.

Contrôler le niveau du fluide frigorigène lors de l'entretien de la pompe à chaleur.

Vérifier que les pressostats haute et basse pression sont raccordés correctement sur le circuit frigorifique et qu'ils coupent le circuit électrique en cas de déclenchement, durant le contrôle annuel d'étanchéité de l'appareil.

Vérifier qu'il n'y a pas de trace de corrosion ou de tache d'huile autour des composants frigorifiques.

# 1. Généralité

## ***Lors de l'utilisation***

Ne jamais toucher au ventilateur en état de marche sous peine de graves blessures.

Ne pas laisser la pompe à chaleur à la portée des enfants, sous peine de graves blessures causées par les ailettes de l'échangeur de chaleur.

Ne jamais mettre l'unité en état de marche en l'absence d'eau dans la piscine ou si la pompe de circulation est à l'arrêt.

Vérifier le débit d'eau tous les mois et nettoyer le filtre si nécessaire.

## ***Lors du nettoyage***

Couper l'alimentation électrique de l'appareil.

Fermer les vannes d'arrivée et de sortie d'eau.

Ne rien introduire dans les bouches d'entrée et de sortie d'air ou d'eau.

Ne pas rincer l'appareil avec de l'eau sous pression.

## ***Lors du dépannage***

Réaliser les interventions sur le circuit frigorifique selon les règles de sécurité en vigueur.

Faire réaliser l'intervention de brasage par un soudeur qualifié.

En cas de remplacement d'un composant frigorifique défectueux, utiliser uniquement des pièces certifiées par notre centre technique.

En cas de remplacement de tuyauterie, seul les tubes en cuivre conformes aux normes standards du pays peuvent être utilisés pour le dépannage.

Pour détecter les fuites, lors des tests sous pression :

Ne jamais utiliser d'oxygène ou air sec, risques d'incendie ou d'explosion.

Utiliser de l'azote déshydratée ou un mélange d'azote et de réfrigérant.

La pression du test côté basse et haute pression ne doit pas excéder 42 bars.

## **1.3 Traitement des eaux**

Les pompes à chaleur pour piscines Poolex peuvent être utilisées avec tous types de traitement de l'eau. Cependant, il est impératif que le système de traitement (pompes doseuses Cl, pH, Br et/ou électrolyseur) soit installé après la pompe à chaleur dans le circuit hydraulique.

**Pour éviter toute détérioration de la pompe à chaleur, le pH de l'eau doit être maintenu entre 6,9 et 8,0.**

## 2. Description

### 2.1 Contenu du colis

- ✓ La pompe à chaleur Poolex Vertigo Fi
- ✓ 2 raccords hydrauliques entrée / sortie (50mm de diamètre)
- ✓ Ce manuel d'installation et d'utilisation
- ✓ Kit d'évacuation des condensats
- ✓ **Housse d'hivernage**
- ✓ **4 Patins anti-vibrations** (visserie non fournie)

### 2.2 Caractéristiques générales

Une pompe à chaleur Poolex c'est avant tout :

- ◆ Un dispositif certifié CE et conforme à la directive européenne RoHS.
- ◆ Un haut rendement permettant d'économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport à un système de chauffage classique.
- ◆ Un fluide frigorigène écologique R32 propre et efficace.
- ◆ Un compresseur de grande marque, fiable et performant.
- ◆ Un large évaporateur en aluminium hydrophile pour une utilisation à basse température.
- ◆ Une télécommande intuitive, facile d'utilisation.
- ◆ Une coque en ABS ultra résistante, traitée anti-UV et facile à entretenir.
- ◆ Une conception silencieuse.
- ◆ Un double système antigel pour éviter les dommages dus au gel :
  - Un échangeur révolutionnaire intégrant un système antigel breveté,
  - Un système de veille intelligent pour préserver la tuyauterie et le liner sans vider le bassin en hiver.

## 2. Description

### 2.3 Caractéristiques techniques

|                                                                     |                                    | Poolex Vertigo Fi                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conditions de test                                                  |                                    | 55                                   | 75                | 95                | 125               | 155               | 200               | 240               | 155T              | 200T              | 240T              | 300T              | 350T              |
| Air <sup>(1)</sup> 26°C<br>Eau <sup>(2)</sup> 26°C<br>MODE INVERTER | Puissance de chauffage (kW)        | 7.70~1.50                            | 10.35~1.98        | 13.27~2.53        | 16.53~3.16        | 21.2~4.05         | 26.82~5.17        | 32.63~6.31        | 21.2~4.05         | 26.86~5.17        | 32.66~6.31        | 40.3~7.79         | 45.65~8.79        |
|                                                                     | Consommation (kW)                  | 1.12~0.098                           | 1.50~0.129        | 1.93~0.167        | 2.38~0.206        | 3.09~0.267        | 4.17~0.348        | 4.82~0.412        | 3.09~0.266        | 4.16~0.347        | 4.81~0.411        | 5.97~0.507        | 6.88~0.577        |
|                                                                     | <b>COP (Coeff. de performance)</b> | <b>15.31~6.84</b>                    | <b>15.35~6.87</b> | <b>15.15~6.84</b> | <b>15.34~6.93</b> | <b>15.17~6.86</b> | <b>14.86~6.43</b> | <b>15.32~6.76</b> | <b>15.23~6.86</b> | <b>14.90~6.44</b> | <b>15.35~6.78</b> | <b>15.36~6.75</b> | <b>15.23~6.63</b> |
| Air <sup>(1)</sup> 26°C<br>Eau <sup>(2)</sup> 26°C<br>MODE SILENCE  | Puissance de chauffage (kW)        | 4.71~1.50                            | 6.38~1.98         | 7.98~2.53         | 10.32~3.16        | 13.11~4.05        | 16.59~5.17        | 20.34~6.31        | 13.11~4.05        | 16.59~5.17        | 20.34~6.31        | 25.39~7.79        | 29.15~8.79        |
|                                                                     | Consommation (kW)                  | 0.66~0.098                           | 0.88~0.129        | 1.10~0.167        | 1.42~0.206        | 1.81~0.267        | 2.25~0.348        | 2.83~0.412        | 1.81~0.266        | 2.25~0.347        | 2.82~0.411        | 3.57~0.507        | 4.10~0.577        |
|                                                                     | <b>COP (Coeff. de performance)</b> | <b>15.31~7.14</b>                    | <b>15.35~7.25</b> | <b>15.15~7.25</b> | <b>15.34~7.25</b> | <b>15.17~7.24</b> | <b>14.86~7.33</b> | <b>15.32~7.17</b> | <b>15.23~7.24</b> | <b>14.90~7.33</b> | <b>15.35~7.20</b> | <b>15.36~7.09</b> | <b>15.23~7.10</b> |
| Air <sup>(1)</sup> 15°C<br>Eau <sup>(2)</sup> 26°C<br>MODE INVERTER | Puissance de chauffage (kW)        | 5.82~1.15                            | 7.82~1.52         | 9.83~2.01         | 12.62~2.43        | 15.83~3.15        | 20.03~4.15        | 24.22~5.38        | 15.83~3.15        | 20.06~4.15        | 24.24~5.35        | 30.06~6.31        | 35.02~7.33        |
|                                                                     | Consommation (kW)                  | 1.18~0.153                           | 1.58~0.20         | 2.00~0.264        | 2.60~0.323        | 3.28~0.418        | 4.42~0.565        | 5.00~0.715        | 3.28~0.417        | 4.41~0.564        | 4.99~0.709        | 6.24~0.839        | 7.40~0.980        |
|                                                                     | <b>COP (Coeff. de performance)</b> | <b>7.52~4.93</b>                     | <b>7.60~4.95</b>  | <b>7.61~4.92</b>  | <b>7.52~4.85</b>  | <b>7.54~4.82</b>  | <b>7.35~4.52</b>  | <b>7.52~4.84</b>  | <b>7.55~4.82</b>  | <b>7.36~4.54</b>  | <b>7.55~4.85</b>  | <b>7.52~4.81</b>  | <b>7.48~4.73</b>  |
| Air <sup>(1)</sup> 15°C<br>Eau <sup>(2)</sup> 26°C<br>MODE SILENCE  | Puissance de chauffage (kW)        | 3.83~1.15                            | 5.11~1.52         | 6.43~2.01         | 8.03~2.43         | 10.85~3.15        | 13.07~4.15        | 15.68~5.38        | 10.85~3.15        | 13.17~4.15        | 15.62~5.35        | 19.57~6.31        | 22.03~7.33        |
|                                                                     | Consommation (kW)                  | 0.72~0.153                           | 0.94~0.20         | 1.21~0.264        | 1.51~0.323        | 2.03~0.418        | 2.43~0.565        | 2.95~0.715        | 2.03~0.417        | 2.45~0.564        | 2.93~0.709        | 3.73~0.839        | 4.21~0.980        |
|                                                                     | <b>COP (Coeff. de performance)</b> | <b>7.52~5.32</b>                     | <b>7.60~5.44</b>  | <b>7.61~5.31</b>  | <b>7.52~5.32</b>  | <b>7.54~5.32</b>  | <b>7.35~5.35</b>  | <b>7.52~5.29</b>  | <b>7.55~5.32</b>  | <b>7.36~5.35</b>  | <b>7.55~5.32</b>  | <b>7.52~5.23</b>  | <b>7.48~5.23</b>  |
| Air <sup>(1)</sup> 35°C<br>Eau <sup>(2)</sup> 27°C                  | Puissance de refroidissement (kW)  | 3.78~1.25                            | 5.08~1.69         | 6.39~2.13         | 8.20~2.70         | 10.29~3.39        | 13.04~4.32        | 15.76~5.24        | 10.29~3.39        | 13.04~4.32        | 15.76~5.24        | 19.54~6.51        | 22.76~7.36        |
|                                                                     | Consommation (kW)                  | 1.09~0.263                           | 1.46~0.355        | 1.85~0.445        | 2.40~0.57         | 3.01~0.713        | 4.09~0.909        | 4.62~1.10         | 3.01~0.710        | 4.08~0.908        | 4.60~1.10         | 5.76~1.36         | 6.82~1.56         |
|                                                                     | <b>EER (Coeff. de performance)</b> | <b>4.75~3.47</b>                     | <b>4.76~3.48</b>  | <b>4.79~3.45</b>  | <b>4.74~3.42</b>  | <b>4.75~3.39</b>  | <b>4.75~3.18</b>  | <b>4.76~3.40</b>  | <b>4.77~3.39</b>  | <b>4.76~3.19</b>  | <b>4.76~3.41</b>  | <b>4.79~3.39</b>  | <b>4.72~3.33</b>  |
| Puissance max. (kW)                                                 |                                    | 1,6                                  | 2                 | 2,8               | 3,3               | 4,8               | 5,8               | 6,5               | 4,8               | 5,8               | 6,5               | 8,2               | 9                 |
| Intensité max. (A)                                                  |                                    | 7,10                                 | 8,87              | 12,42             | 14,64             | 21,30             | 25,73             | 28,84             | 8,58              | 10,37             | 11,62             | 14,66             | 16,09             |
| Alimentation                                                        |                                    | 220~240V / 50Hz                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 380~415V / 50Hz   |                   |                   |                   |                   |
| Protection                                                          |                                    | IPX4                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Plage de température de chauffage                                   |                                    | 15°C~40°C                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Plage de température de refroidissement                             |                                    | 8°C~28°C                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Plage de température de fonctionnement                              |                                    | -10°C~43°C                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensions de l'appareil L×P×H (mm)                                 |                                    | 510*510*690                          |                   |                   | 575*575*780       |                   |                   | 660*660*1030      | 575*575*780       |                   | 680*680*1100      |                   |                   |
| Poids de l'appareil (kg)                                            |                                    | 30                                   | 35                | 40                | 47                | 52                | 100               | 104               | 52                | 104               | 104               | 120               | 120               |
| Niveau de pression sonore à 1m (dBA) <sup>(3)</sup>                 |                                    | 36~45                                | 38~46             | 38~46             | 41~50             | 42~52             | 47~56             | 48~57             | 42~52             | 48~57             | 48~57             | 49~59             | 49~59             |
| Niveau de pression sonore à 10m (dBA) <sup>(3)</sup>                |                                    | 19~27                                | 20~28             | 20~28             | 23~31             | 24~32             | 28~37             | 29~38             | 24~32             | 29~38             | 29~38             | 30~39             | 30~39             |
| Raccordement hydraulique (mm)                                       |                                    | PVC 50mm                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Échangeur de chaleur                                                |                                    | Cuve PVC et Serpentin Titane         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Débit d'eau min./max. (m³/h)                                        |                                    | 2,4                                  | 3,2               | 4                 | 5                 | 6,7               | 8,5               | 10,5              | 6,7               | 8,5               | 10,5              | 13,0              | 15,0              |
| Marque de compresseur                                               |                                    | GMCC                                 | GMCC              | GMCC              | GMCC              | GMCC              | GMCC              | GMCC              | GMCC              | GMCC              | GMCC              | MITSUBISHI        | MITSUBISHI        |
| Type de compresseur                                                 |                                    | Single-Rotary                        |                   | TWIN-ROTARY       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Réfrigérant                                                         |                                    | R32                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Perte de charge (mCE)                                               |                                    | 1,1                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Volume max. de la piscine (m³) <sup>(4)</sup>                       |                                    | 30-45                                | 40-55             | 50-70             | 70-90             | 80-115            | 110~140           | 140-170           | 80-115            | 110~140           | 140-170           | 170-210           | 210-250           |
| Télécommande                                                        |                                    | Écran de contrôle tactile fixe       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Mode                                                                |                                    | Chauffage / Refroidissement / Silent |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Les caractéristiques techniques de nos pompes à chaleur sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis.

<sup>1</sup> Température ambiante de l'air


<sup>2</sup> Température initiale de l'eau

<sup>3</sup> Bruit à 1 m, à 4 m et à 10 m selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354

<sup>4</sup> Calculé pour une piscine privée creusée recouverte d'une bâche à bulle.

## 2. Description

### 2.4 Dimensions de l'appareil




dimensions en mm

| Model | 55 / 75 / 95 | 125 / 155 / 200 / 200T | 240 / 240T / 300T | 350    |
|-------|--------------|------------------------|-------------------|--------|
| A     | 697          | 790                    | 1077              | 1098   |
| B     | 677          | 770                    | 1057              | 1066.5 |
| C     | 510          | 575                    | 680               | 680    |
| D     | 510          | 575                    | 680               | 680    |
| E     | 71.2         | 82.5                   | 81.2              | 81.2   |
| F     | 280          | 380                    | 520               | 350    |
| G     | 348          | 435                    | 500               | 500    |

## 2. Description

### 2.5 Vue éclatée



- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Châssis                        | 13. Panneau supérieur               |
| 2. Support                        | 14. Cadre supérieur                 |
| 3. Panneau gauche                 | 15. Panneau avant                   |
| 4. Bornier électrique             | 16. Vitre de contrôleur             |
| 5. Vanne d'expansion électronique | 17. Indicateur LED                  |
| 6. Échangeur de chaleur           | 18. Panneau de contrôle             |
| 7. Vanne à quatre voies           | 19. Boîtier de commande électrique  |
| 8. Manomètre                      | 20. Couvercle du boîtier électrique |
| 9. Grille de protection gauche    | 21. Panneau droit                   |
| 10. Évaporateur                   | 22. Grille latérale droite          |
| 11. Support du ventilateur        | 23. Compresseur                     |
| 12. Moteur du ventilateur         |                                     |

# 3. Installation



**ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.

## 3.1 Prérequis

### Matériel nécessaire à l'installation de votre pompe à chaleur :

Un câble d'alimentation adapté à la puissance de l'appareil.

Un kit *By-Pass* et un ensemble de tubes PVC adapté à votre installation ainsi que du décapant, de la colle PVC et du papier de verre.

Un jeu de 4 chevilles et vis d'expansion adapté à votre support afin de fixer l'appareil.


Nous vous conseillons de raccorder l'appareil à votre installation à l'aide de tubes PVC souples afin d'atténuer la propagation des vibrations.

Des plots de fixation adaptés peuvent être utilisés afin de surélever l'appareil.

## 3.2 Emplacement

### Veillez respecter les règles suivantes pour le choix de l'emplacement de la pompe à chaleur

1. Le futur emplacement de l'appareil doit être facile d'accès pour une utilisation et une maintenance aisée.
2. L'appareil doit être installé au sol, idéalement fixé sur un plancher béton de niveau. Assurez-vous que le plancher soit suffisamment stable et qu'il puisse supporter le poids de l'appareil.
3. Un dispositif d'évacuation d'eau doit être prévu à proximité de l'appareil pour préserver la zone où il est installé.
4. Si besoin, l'appareil peut être surélevé grâce à des plots adaptés et prévus pour supporter le poids de l'appareil.
5. Vérifiez que l'appareil est correctement aéré, que la bouche de sortie d'air n'est pas orientée vers les fenêtres d'immeubles voisins et qu'aucun retour de l'air vicié n'est possible. De plus, prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour les opérations d'entretien et de maintenance.
6. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à l'huile, à des gaz inflammables, des produits corrosifs, des composés sulfureux ou à proximité d'équipements haute fréquence.
7. N'installez pas l'appareil à proximité d'une route ou d'un chemin pour éviter les éclaboussures de boue.
8. Pour prévenir les nuisances de voisinage, veillez à installer l'appareil de sorte qu'il soit orienté vers la zone la moins sensible au bruit.
9. Conservez, autant que possible, l'appareil hors de portée des enfants.




**Ne rien mettre à moins d'un mètre devant la pompe à chaleur.**

**Laissez 50 cm d'espace vide sur les côtés et à l'arrière de la pompe à chaleur.**

**Ne laissez aucun obstacle au-dessus ou devant l'appareil !**

### 3. Installation

### 3.3 Schéma d'installation



### 3.4 Raccordement du kit d'évacuation des condensats

Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur est sujette à un phénomène de condensation. Cela va se traduire par un écoulement d'eau, plus ou moins important selon le taux d'humidité. Pour canaliser cet écoulement, nous vous conseillons d'installer le kit d'évacuation des condensats.

## Comment installer le kit d'évacuation des condensats ?

Installez la pompe à chaleur en la surélevant d'au moins 10 cm à l'aide de plots solides et résistants à l'humidité, puis raccordez le tuyau d'évacuation à l'ouverture situé en dessous de la pompe.

### 3.5 Installation de l'appareil sur les supports silencieux

Afin de minimiser les nuisances sonores liées aux vibrations de la pompe à chaleur, celle-ci peut être positionnée sur des patins anti-vibration.

Pour cela il vous suffit de placer un patin entre chacun des pieds de l'appareil et son support, puis de fixer au support la pompe à chaleur à l'aide de vis adaptées.

# 3. Installation



**ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.


## 3.6 Raccordement hydraulique

### Montage By-Pass

La pompe à chaleur doit être raccordée au bassin à l'aide d'un montage en By-Pass.

Un By-Pass est un montage constitué 3 vannes permettant de réguler le débit circulant dans la pompe à chaleur.

Lors d'opérations de maintenance, le By-Pass permet d'isoler la pompe à chaleur du circuit sans arrêter votre installation.




### Réalisation d'un raccordement hydraulique avec kit By-Pass



**ATTENTION : Ne pas faire couler d'eau dans le circuit hydraulique dans les 2 heures qui suivent le collage.**

Étape 1 : Effectuez les mesures nécessaires pour la découpe de vos tuyaux

Étape 2 : Coupez les tuyaux en PVC à l'aide d'une scie en effectuant une coupe droite



Étape 3 : Assemblez votre circuit hydraulique sans le coller afin de vérifiez qu'il s'ajuste parfaitement à votre installation, puis démonter les tuyaux à raccorder.

Étape 4 : Ébavurez les extrémités des tuyaux coupés avec du papier de verre

Étape 5 : Appliquez du décapant sur les extrémités des tuyaux qui vont être raccordés

Étape 6 : Appliquez la colle au même endroit.


Étape 7 : Assemblez les tuyaux.

Étape 7 : Nettoyez la colle restante sur le PVC


Étape 8 : Laissez sécher 2H minimum avant de mettre le circuit hydraulique en eau

# 3. Installation

## Montage en By-Pass d'une pompe à chaleur



## Montage en By-Pass de plusieurs pompes à chaleur



Le filtre situé en amont de la pompe à chaleur doit être nettoyé régulièrement pour que l'eau du circuit soit propre et ainsi éviter les problèmes de fonctionnement liés à la saleté ou au colmatage du filtre.

# 3. Installation



**ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

**Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.**

## 3.7 Installation électrique

Pour fonctionner en toute sécurité et conserver l'intégrité de votre installation électrique, l'appareil doit être raccordé à une alimentation générale en respectant les règles suivantes:

En amont, l'alimentation électrique générale doit être protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA.

La pompe à chaleur doit être raccordée à un disjoncteur courbe D adapté (voir tableau ci-dessous) en conformité avec les normes et réglementations en vigueur dans le pays où le système est installé.

Le câble d'alimentation est à adapter en fonction de la puissance de l'appareil et de la longueur de câble nécessaire à l'installation (voir tableau ci-dessous). Le câble doit être approprié à une utilisation en extérieur.

Dans le cas d'un système triphasé, il est impératif de respecter l'ordre de branchement des phases. En cas d'inversion de phase, le compresseur de la pompe à chaleur ne fonctionnera pas.

Dans les lieux publics, l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à proximité de la pompe à chaleur est obligatoire.

| Modèles                | Alimentation                 | Courant maximal | Diamètre du câble          | Protection magnéto-thermique (courbe D) |
|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Poolex Vertigo Fi 55   | Monophasée<br>230V~50Hz      | 7.1A            | RO2V 3x2.5 mm <sup>2</sup> | 10A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 75   |                              | 8.87A           | RO2V 3x2.5 mm <sup>2</sup> | 10A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 95   |                              | 12.42A          | RO2V 3x4 mm <sup>2</sup>   | 16A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 125  |                              | 14.64A          | RO2V 3x4 mm <sup>2</sup>   | 16A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 155  |                              | 21.30A          | RO2V 3x6 mm <sup>2</sup>   | 25A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 200  |                              | 25.73A          | RO2V 3x10 mm <sup>2</sup>  | 32A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 240  |                              | 28.84A          | RO2V 3x10 mm <sup>2</sup>  | 32A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 155T | Triphasé<br>380-415V/3N~50Hz | 8.58A           | RO2V 5x2.5 mm <sup>2</sup> | 10A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 200T |                              | 10.37A          | RO2V 5x2.5 mm <sup>2</sup> | 16A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 240T |                              | 11.62A          | RO2V 5x2.5 mm <sup>2</sup> | 16A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 300T |                              | 14.66A          | RO2V 5x2.5 mm <sup>2</sup> | 16A                                     |
| Poolex Vertigo Fi 350T |                              | 16.09A          | RO2V 5x2.5 mm <sup>2</sup> | 20A                                     |

<sup>1</sup> Section du câble prévue pour une longueur maximale de 10m. Au delà veuillez demander l'avis d'un électricien.

# 3. Installation

## 3.8 Raccordement électrique


**ATTENTION : L'alimentation électrique de la pompe à chaleur doit être impérativement coupée avant toute intervention.**

*Veuillez suivre les instructions ci-après afin de raccorder électriquement la pompe à chaleur.*

**Étape 1 :** Démontez le panneau électrique latéral à l'aide d'un tournevis afin d'accéder au bornier électrique.

**Étape 2 :** Insérez le câble dans l'unité de la pompe à chaleur en passant par l'ouverture prévue à cet effet.

**Étape 3 :** Raccordez le câble d'alimentation au bornier selon le schéma ci-dessous.



**Étape 4 :** Refermez le panneau de la pompe à chaleur avec soin.


### Asservissement d'une pompe de circulation

Selon le type d'installation, vous pouvez également raccorder une pompe de circulation aux bornes P1 et P2 afin que celle-ci fonctionne de pair avec la pompe à chaleur.

**ATTENTION : L'asservissement d'une pompe dont la puissance est supérieure à 5A (1000W) nécessite l'utilisation d'un relais de puissance.**

## 4. Utilisation

### 4.1 Boîtier de commande



### Mise en route

Pour mettre en route la pompe à chaleur, appuyez 3s sur le bouton 

### Réglage de la température de l'eau

Une fois le boîtier déverrouillé, appuyez sur les boutons  ou  pour régler la température souhaitée.

### Verrouillage du panneau de commande

Pour verrouiller ou deverrouiller le panneau de contrôle, appuyez 3s sur les boutons  et 

## 4. Utilisation

### 4.2 Choix du mode de fonctionnement

 Avant de commencer, assurez-vous que la pompe de filtration fonctionne et que l'eau circule au travers de la pompe à chaleur.

Pour choisir le mode de fonctionnement, appuyez 3s sur le bouton 



#### **Mode Chauffage (Full inverter)**

Choisissez le mode chauffage pour que la pompe à chaleur réchauffe intelligemment l'eau de votre bassin.



#### **Mode Refroidissement (Full inverter)**

Choisissez le mode refroidissement pour que la pompe à chaleur refroidisse intelligemment l'eau de votre bassin.



#### **Mode Eco Silent**

Choisissez le mode Silent pour que la pompe à chaleur fonctionne à vitesse réduite. Idéal lorsque votre bassin est déjà à température.



#### **Mode dégivrage**

Le mode dégivrage est automatique et s'active quand l'évaporateur a atteint une température négative.

### **Bon à savoir**

 **ATTENTION** : Lors du passage du mode refroidissement au mode chauffage ou inversement, la pompe à chaleur ne redémarre qu'au bout de 10 minutes.

Lorsque la température de l'eau entrante est inférieure ou égale à la température demandée (temp. de consigne - 1°C), la pompe à chaleur se met en mode chauffage. Le réchauffeur s'arrête lorsque la température de l'eau entrante est supérieure ou égale à la température demandée (temp. de consigne + 1°C).

## 4. Utilisation

### 4.3 Réglage de l'horloge

Réglez l'horloge du système selon l'heure locale, comme suit :

**Étape 1 :** Appuyez sur  pour régler l'heure, les heures clignotent.

**Étape 2 :** Utilisez les boutons  et  pour ajuster les heures.

**Étape 3 :** Appuyez sur  pour régler les minutes, les minutes clignotent.

**Étape 4 :** Utilisez les boutons  et  pour ajuster les minutes.

**Étape 5 :** Appuyez sur  pour valider et retourner au menu principal.



### 4.4 Programmation Marche / Arrêt

Cette fonction permet de programmer l'heure de mise en marche et d'arrêt. Vous pouvez programmer jusqu'à 3 départs et arrêts différents. Le réglage se fait comme suit :

**Étape 1 :** Appuyez 3s sur  pour accéder à la programmation.

**Étape 2 :** Sélectionnez le programme à configurer à l'aide des touches  et .

**Étape 3 :** Appuyez sur  pour programmer l'heure de départ.

**Étape 4 :** Ajustez les heures à l'aide des touches  et .

**Étape 5 :** Appuyez sur  pour passer aux minutes.

**Étape 6 :** Ajustez les minutes à l'aide des touches  et .

**Étape 7 :** Appuyez sur  pour programmer l'heure d'arrêt.

**Étape 8 :** Ajustez les heures à l'aide des touches  et .

**Étape 9 :** Appuyez sur  pour passer aux minutes.

**Étape 10 :** Ajustez les minutes à l'aide des touches  et .

**Étape 11 :** Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

**NB:** Sans action de votre part, la télécommande revient à l'écran principal au bout de 10 secondes.

### 4.5 Activer / désactiver un programme

Une fois le programme défini celui-ci peut-être activé comme suit :

**Étape 1 :** Appuyez 3s sur  pour accéder à la programmation.

**Étape 2 :** Sélectionnez le programme à configurer à l'aide des touches  et .

**Étape 3 :** Restez appuyé sur  jusqu'à ce que le voyant ON/OFF s'affiche ou disparaisse.

**Étape 4 :** Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

Les voyants ON/OFF indiquent un programme actif.

## 4. Utilisation

### 4.6 Forcer le dégivrage de la pompe

Maintenir  et  3 secondes pour forcer le dégivrage de la pompe, le symbole  clignote.

### 4.7 Activer / Désactiver les LED

Maintenir  et  3 secondes pour activer ou désactiver les LED en facade. Les LED se réactivent automatiquement après une coupure électrique.

### 4.8 Activer WiFi



Maintenir  et  3 secondes pour activer le WiFi, le symbole  clignote.

#### 1. Téléchargement & Installation de l'application «Smart Life»

##### À propos de l'application Smart Life :

Le contrôle à distance de votre pompe à chaleur nécessite la création d'un compte «Smart Life».

L'application «Smart Life» permet de contrôler à distance vos appareils ménagers, où que vous soyez. Vous pouvez ajouter et contrôler plusieurs appareils à la fois.

- Également compatible avec Amazon Echo et Google Home (en fonction des pays).
- Vous pouvez partager avec d'autres comptes «Smart Life» les appareils que vous avez paramétrés.
- Recevoir en temps réel des alertes de fonctionnement.
- Créer des scénarios avec plusieurs appareils, en fonction des données météo de l'application (géolocalisation indispensable).

Pour plus d'informations, rendez-vous dans la rubrique «Aide» de l'application «Smart Life»

**L'application et les services «Smart Life» sont fournis par la société Hangzhou Tuya Technology. La société Poolstar, propriétaire et distributeur de la marque Poolex, ne pourra être tenu responsable du fonctionnement de l'application «Smart Life». La société Poolstar n'a aucune visibilité sur votre compte «Smart Life».**

##### iOS :

Scannez ou recherchez «Smart Life» sur l'App Store afin de télécharger l'application :



##### Android :

Scannez ou recherchez «Smart Life» sur Google Play afin de télécharger l'application :



Nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch

Nécessite Android 4.1 ou une version ultérieure.

# 4. Utilisation

## 2. Paramétrage de l'application




**ATTENTION** : Avant de commencer, assurez vous d'avoir bien téléchargé l'application «Smart Life», d'être connecté à votre réseau WiFi local et que votre pompe à chaleur est alimentée électriquement et en fonction.

Le contrôle à distance de votre pompe à chaleur nécessite la création d'un compte «Smart Life». Si vous avez déjà un compte «Smart Life», veuillez-vous connecter et passer directement à l'étape 3.

**Étape 1** : Appuyez sur «Créer un nouveau compte» puis sélectionnez votre mode d'enregistrement «Email» ou «Téléphone», un code de vérification vous sera envoyé.


Saisissez votre adresse email ou votre numéro de téléphone puis cliquez sur «Obtenir le code de vérification».



**Étape 2** : Saisissez le code de vérification reçu par email ou par téléphone afin de valider votre compte.

**Félicitations, vous faites maintenant partie de la communauté «Smart Life».**


**Étape 3 (conseillé)** : Ajoutez une pièce en appuyant sur «...», puis appuyez sur «Ajouter une pièce», saisissez maintenant le nom de la pièce à ajouter («Piscine» par exemple), puis appuyez sur «Terminé».



## 4. Utilisation

**Étape 4 :** Ajoutez maintenant un appareil à votre pièce «Piscine» :

Appuyez sur «Ajouter», ou sur le «+» puis «Gros appareils...» puis «Chauffe-eau», à ce stade, laissez votre smartphone sur l'écran «Ajouter» et passez à l'étape d'appairage du boîtier de commande.



**Étape 5 :** Activez le mode appairage sur votre pompe à chaleur selon la procédure suivante :

La procédure dépend du modèle de votre boîtier de commande :

Maintenir  et  3 secondes pour activer le WiFi, le symbole  clignote.

**Note :** Le clignotement s'arrête lorsque le boîtier est connecté au WiFi


**Étape 6 :** Activez maintenant l'appairage.

Choisissez le réseau WiFi à utiliser, saisissez le mot de passe et appuyez sur «Confirmer».



**ATTENTION** L'application «Smart Life» ne supporte que les réseaux WiFi 2.4GHz.


Si votre réseau WiFi utilise la fréquence 5GHz, rendez-vous dans l'interface de votre réseau WiFi domestique pour créer un second réseau WiFi 2,4GHz (disponible pour la plu part des Box Internet, routeurs et point d'accès WiFi).



## 4. Utilisation

**Étape 7 :** L'appairage réussi, vous pouvez renommer votre pompe à chaleur Poolex puis appuyez sur «Terminé».


**Félicitation, votre pompe à chaleur est maintenant pilotable depuis votre smartphone.**



### 3. Pilotage

#### Présentation de l'interface utilisateur


- 1 Température actuelle du bassin
- 2 Température de consigne
- 3 Mode de fonctionnement actuel
- 4 Allumer / éteindre la Pompe à chaleur
- 5 Changer la température
- 6 Changer de mode de fonctionnement
- 7 Paramétrage des plages de fonctionnement



## 4. Utilisation

### Configurer les plages de fonctionnement de la pompe à chaleur

**Étape 1 :** Créez une programmation horaire, choisissez l'heure, le ou les jours de la semaine concernés, et l'action (allumer ou éteindre), puis sauvegarder.



**Étape 2 :** Pour supprimer une plage horaire, appuyez longtemps sur cette dernière.

### Choix des modes de fonctionnement

Cas d'une pompe à chaleur On/Off :

Vous pouvez choisir entre le Mode Automatique (Auto), Chauffage (Heating) ou Refroidissement (Cooling)




#### Modes disponibles

Automatique  
Refroidissement  
Chauffage

Cas d'une pompe à chaleur Inverter :

Vous pouvez choisir entre les modes Inverter Chauffage (Heating), Refroidissement (Cooling), Eco (Silent) ou le mode On/Off (Manual Frequency)



#### Modes disponibles

Chauffage Inverter  
Refroidissement Inverter  
On/Off (FIX)  
Eco Inverter

# 4. Utilisation

## 4.9 Valeurs d'état

Les paramètres du système peuvent être vérifiés au moyen de la télécommande en suivant les étapes suivantes

**Étape 1 :** Restez appuyé sur  jusqu'à entrer en mode de vérification des paramètres.

**Étape 2 :** Appuyez sur  et  pour vérifiez les valeurs d'état.

**Étape 3 :** Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

Tableau des valeurs d'état

| N° | Description                               | Valeurs                      |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|
| 01 | Température d'entrée d'eau                | -30~99°C                     |
| 02 | Température de sortie d'eau               | -30~99°C                     |
| 03 | Température ambiante                      | -30~99°C                     |
| 04 | Température de sortie d'air               | 0~125°C                      |
| 05 | Température d'entrée d'air                | -30~99°C                     |
| 06 | Température externe de l'évaporateur      | -30~99°C                     |
| 07 | Température interne de l'évaporateur      | -30~99°C                     |
| 08 | État de la vanne                          |                              |
| 09 | Réservé                                   |                              |
| 10 | Courant d'alimentation du compresseur (A) |                              |
| 11 | Température du PCB (°C)                   |                              |
| 12 | Courant d'alimentation du ventilateur (A) |                              |
| 13 | Frequence du compresseur (Hz)             |                              |
| 14 | Courant d'alimentation du PCB (A)         |                              |
| 15 | Vitesse du ventilateur (RPS)              | 0~2500, Real=display value*2 |

# 4. Utilisation

## 4.10 Paramètres avancées des valeurs d'état



**ATTENTION :** Cette opération sert à faciliter l'entretien et les réparations futures.  
Seul un professionnel expérimenté est habilité à modifier les paramètres par défaut.



**ATTENTION :** Toute modification des paramètres réservés entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.

Les paramètres du système peuvent être ajustés au moyen de la télécommande en suivant les étapes suivantes

**Étape 1 :** Restez appuyé 3 secondes sur  jusqu'à entrer en mode de vérification des paramètres.

**Étape 2 :** Appuyez sur  et  pour vérifier les valeurs d'état configurées.

**Étape 3 :** Appuyez sur  pour modifier le paramètre, la valeur clignote.

**Étape 4 :** Appuyez sur  et  pour changer la valeur.

**Étape 5 :** Appuyez sur  pour valider la modification.

**Étape 6 :** Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

Sans aucune intervention pendant 10s, le retour à l'écran principal se fait automatiquement.

## 4. Utilisation

Tableau des paramètres avancés des valeurs d'état

| N°   | Description                                                           | Plage de valeurs                                                                                                          | Paramètre d'usine | Commentaire |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01*  | Réglage de l'écart de température avant redémarrage                   | 1~18°C                                                                                                                    | 1°C               | Réglable    |
| 02   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 03   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 04   | Réglage de la température de refroidissement                          | 8~28°C                                                                                                                    | 27°C              | Réglable    |
| 05   | Réglage de la température de chauffe                                  | 15~40°C                                                                                                                   | 27°C              | Réglable    |
| 06   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 07   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 08   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 09   | Réglage du coeff. de compensation de la sonde de temp. d'entrée d'eau | -5~15°C                                                                                                                   | 0°C               | Réglable    |
| 10   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 11   | Temps d'auto-activation avant le début du dégivrage                   | 20~90 min                                                                                                                 | 45 min            | Réglable    |
| 12   | Température d'activation du dégivrage                                 | -15~1°C                                                                                                                   | -3°C              | Réglable    |
| 13   | Durée maximale du dégivrage                                           | 5~20 min                                                                                                                  | 8 min             | Réglable    |
| 14   | Température de désactivation du dégivrage                             | 1~40°C                                                                                                                    | 20°C              | Réglable    |
| 15   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 16   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 17   | Temps d'action de la vanne d'expansion                                | 20~90s                                                                                                                    | 45s               | Réglable    |
| 18   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 19   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 20   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 21   | Ouverture minimale de la vanne d'expansion                            | 50~150                                                                                                                    | 66                | Réglable    |
| 22   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 23   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 24   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 25   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 26   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 27   | Réservé - Ne pas modifier                                             |                                                                                                                           |                   | Réservé     |
| 28** | Mode d'asservissement de la pompe de filtration                       | 0=arrêt quand la température de consigne est atteinte / 1= fonctionne même après avoir atteint la température de consigne | 1                 | Réglable    |
| 29   | Température d'eau maximum en mode chauffage                           | 25~40°C                                                                                                                   | 40                | Réglable    |

\* Le paramètre 01 permet de modifier l'intervalle de degré perdu par rapport à la température demandée, afin que la pompe à chaleur se remette en marche. Exemple : Si la valeur du paramètre 01 est de 3°C, après avoir atteint la température demandée (ex : 27°C), la pompe à chaleur se remettra en marche lorsque la température du bassin baissera à 24°C (27 - 3).

\*\* Paramètre 28 : Mode d'asservissement de la pompe de circulation

Lorsque vous mettez en marche votre PAC, la pompe de circulation se met en marche puis 1 minute plus tard, le compresseur de la PAC s'active. Lorsque la PAC s'arrête de fonctionner, son compresseur et son ventilateur se coupent, puis au bout de 30 secondes, la pompe de circulation s'arrête. Pendant un cycle de dégivrage, la pompe de circulation continuera de fonctionner quel que soit le mode choisi.

**Mode 1 :** En choisissant ce mode, la PAC mettra automatiquement la pompe de circulation en marche continue. Une fois la pompe de circulation en marche, la PAC se mettra en marche 1 minute plus tard. Ensuite, lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC arrêtera sa fonction mais n'arrêtera pas la pompe de circulation afin que celle-ci assure une circulation d'eau constante dans votre PAC.

**Mode 0 :** Ce mode a été conçu pour maintenir la filtration de votre piscine sans utiliser le programmeur de plage horaire. Lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC se mettra en veille, puis au bout de 30 secondes, la pompe de circulation s'arrêtera. Ensuite la pompe de circulation sera réactivée en mode spécial : 2 minutes de marche, 15 minutes d'arrêt, conservant ainsi une filtration régulière de votre bassin.

Un capteur de température, étant placée dans le compartiment de l'échangeur, ce mode permet à votre PAC d'actualiser la température réelle de votre bassin toutes les 15 minutes. Ce mode est donc conseillé. Ce n'est que lorsque la température du bassin baissera de 3°C par rapport à la température de consigne, que la pompe de filtration et la PAC reprendront leur mode de fonctionnement normal. (Ce mode est conseillé pour un branchement direct permettant un départ différé de la pompe de circulation et de la PAC sans passer par la minuterie la pompe de circulation).

# 5. Mise en service

## 5.1 Mise en service

### Conditions d'utilisation

Pour que la pompe à chaleur fonctionne normalement, la température ambiante de l'air doit être comprise entre -10°C et 43°C.

### Consignes préalables

Avant la mise en service de la pompe à chaleur, veuillez :

- ✓ Vérifiez que l'appareil est bien fixé et stable.
- ✓ Vérifiez que le manomètre indique bien une pression supérieure à 80 psi.
- ✓ Vérifiez la bonne tenue des câbles électriques sur leurs bornes de raccordement.
- ✓ Contrôlez le raccordement à la terre.
- ✓ Vérifiez que les raccords hydrauliques sont correctement serrés, et qu'il n'y ait pas de fuite d'eau.
- ✓ Vérifiez que l'eau circule bien dans la pompe à chaleur et que le débit est suffisant.
- ✓ Retirez tout objet inutile ou outil autour de l'appareil.

### Mise en service

1. Enclenchez la protection d'alimentation électrique de l'appareil (interrupteur différentiel et disjoncteur).
2. Activer la pompe de circulation si celle-ci n'est pas asservie.
3. Vérifiez l'ouverture du By-Pass et des vannes de réglage.
4. Activez la pompe à chaleur.
5. Réglez l'horloge de la télécommande.
6. Sélectionnez la température souhaitée en utilisant l'un des modes de la télécommande.
7. Le compresseur de la pompe à chaleur s'activera au bout de quelques instants.

Voilà il ne reste plus qu'à attendre que la température souhaitée soit atteinte.



**ATTENTION : Dans des conditions normales, une pompe à chaleur adaptée permet de réchauffer l'eau du bassin de 1°C à 2°C par jour. Il est donc tout à fait normal de ne pas ressentir une différence de température en sortie de circuit lorsque la pompe à chaleur fonctionne. Un bassin chauffé doit être couvert pour éviter toute déperdition de chaleur.**

## 5.2 Asservissement d'une pompe de circulation

Si vous avez raccordé une pompe de circulation aux bornes P1 et P2, celle-ci est automatiquement alimentée lorsque la pompe à chaleur fonctionne.

## 5. Mise en service

### 5.3 Utilisation du manomètre

Le manomètre permet de contrôler la pression du fluide frigorigène contenu dans la pompe à chaleur. Les valeurs qu'il indique, peuvent être très différentes selon le climat, la température et la pression atmosphérique.

**Lorsque la pompe à chaleur est en marche :**

L'aiguille du manomètre indique la pression du fluide frigorigène.

*Plage d'utilisation moyenne entre 250 et 450 PSI selon la température ambiante et la pression atmosphérique.*

**Lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt :**

L'aiguille indique la même valeur que la température ambiante (à quelques degrés près) et la pression atmosphérique correspondante (entre 150 à 350 PSI maximum).

**Après une longue période d'inutilisation :**

Vérifiez le manomètre avant de remettre la pompe à chaleur en marche. Celui-ci doit afficher au moins 80 PSI.

Si la pression du manomètre devient trop basse, la pompe à chaleur indiquera un message d'erreur et se mettra automatiquement en sécurité.

Cela signifie qu'une fuite de fluide frigorigène s'est produite et que vous devez faire appel à un technicien qualifié pour sa recharge.

### 5.4 Protection antigel



**ATTENTION : Pour que le programme antigel fonctionne la pompe à chaleur doit être alimentée et la pompe de circulation doit être active. En cas d'asservissement de la pompe de circulation par la pompe à chaleur, celle-ci sera automatiquement activée.**

Lorsque la pompe à chaleur est en veille, le système surveille la température ambiante et la température de l'eau afin d'activer le programme antigel si nécessaire.

Le programme antigel s'active automatiquement lorsque la température ambiante ou la température de l'eau est inférieure à 2°C et lorsque la pompe à chaleur est arrêtée depuis plus de 120 minutes.

Lorsque le programme antigel est actif, la pompe à chaleur active son compresseur et la pompe de circulation afin de réchauffer l'eau et ce jusqu'à ce que la température de l'eau soit supérieure à 2°C.

La pompe à chaleur sort automatiquement du mode antigel lorsque la température ambiante est supérieure ou égale à 2°C ou lorsque l'utilisateur active la pompe à chaleur.

# 6. Maintenance et entretien

## 6.1 Maintenance et entretien

 **ATTENTION : Avant d'entreprendre des travaux de maintenance sur l'appareil, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique.**

### Nettoyage

Le boîtier de la pompe à chaleur doit être nettoyé avec un chiffon humide. L'utilisation de détergents ou d'autres produits ménagers pourraient dégrader la surface du boîtier et en altérer ses propriétés.

L'évaporateur à l'arrière de la pompe à chaleur peut être nettoyé avec précautions à l'aide d'un aspirateur à brosse souple.

### Maintenance annuelle


Les opérations suivantes doivent être exécutées par une personne qualifiée au moins une fois par an.

- ✓ Effectuer les contrôles de sécurité.
- ✓ Vérifier la bonne tenue des câbles électriques.
- ✓ Vérifier le raccordement des masses à la terre.
- ✓ Contrôler l'état du manomètre et la présence de fluide frigorigène


## 6.2 Hivernage

En basse saison, lorsque la température ambiante est inférieure à 3°C, une pompe à chaleur arrêtée doit être hiverner pour éviter tout dommage causé par le gel.


### Hivernage en 4 étapes




**Étape 1**  
Coupez l'alimentation de la pompe à chaleur.



**Étape 2**  
Ouvrez la vanne By-Pass. Fermez les vannes d'entrée et de sortie.



**Étape 3**  
Dévissez le bouchon de vidange et les conduits d'eau afin d'évacuer toute l'eau contenue dans la pompe à chaleur.



**Étape 4**  
Revissez le bouchon de vidange et les conduits ou obstruez-les à l'aide de chiffons afin d'éviter à tout corps étranger de pénétrer dans la tuyauterie. Enfin recouvrez la pompe de sa housse d'hivernage.

 **Si une pompe de circulation est asservie à la pompe à chaleur, veuillez également la vidanger.**

## 7. Dépannage



**ATTENTION** : Dans des conditions normales, une pompe à chaleur adaptée permet de réchauffer l'eau du bassin de 1°C à 2°C par jour. Il est donc tout à fait normal de ne pas ressentir une différence de température en sortie de circuit lorsque la pompe à chaleur fonctionne. Un bassin chauffé doit être couvert pour éviter toute déperdition de chaleur.

### 7.1 Pannes et anomalies

En cas de problème, l'écran de la pompe à chaleur affiche le symbole **ERROR** ainsi qu'un code d'anomalie à la place des indications de température. Veuillez vous référer au tableau ci-contre pour trouver les causes possibles d'une anomalie et les actions à prévoir.

Exemples de code erreur :

*Code erreur E05*



# 7. Dépannage

## 7.2 Liste des anomalies

| Code | Anomalies                                                                                  | Causes possibles                                                                                          | Actions                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03   | Dysfonctionnement détecteur de débit                                                       | Pas assez d'eau dans l'échangeur                                                                          | Vérifiez la bonne circulation de l'eau dans la pompe à chaleur, et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass |
|      |                                                                                            | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 04   | Protection antigel                                                                         | La protection s'enclenche lorsque la température ambiante est trop faible et que l'appareil est en veille | Aucune intervention n'est nécessaire                                                                               |
| 05   | Protection haute pression                                                                  | Débit d'eau insuffisant                                                                                   | Vérifiez la bonne circulation de l'eau dans la pompe à chaleur, et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass |
|      |                                                                                            | Surcharge en fluide frigorigène                                                                           | Réajustez la charge en fluide frigorigène                                                                          |
|      |                                                                                            | Vanne 4 voies défectueuse                                                                                 | Remplacez la vanne 4 voies                                                                                         |
|      |                                                                                            | Pressostat haute pression déconnecté ou défectueux                                                        | Reconnectez ou remplacez le pressostat                                                                             |
| 06   | Protection basse pression                                                                  | fluide frigorigène insuffisant                                                                            | Réajustez la charge en fluide frigorigène                                                                          |
|      |                                                                                            | Vanne 4 voies défectueuse                                                                                 | Remplacez la vanne 4 voies                                                                                         |
|      |                                                                                            | Pressostat basse pression déconnecté ou défectueux                                                        | Reconnectez ou remplacez le pressostat                                                                             |
| 09   | Problème de connexion entre la carte électronique et la télécommande filaire               | Mauvaise connexion                                                                                        | Vérifiez les câbles de connexion entre la télécommande et la carte électronique                                    |
|      |                                                                                            | Télécommande filaire défectueuse                                                                          | Remplacez la télécommande                                                                                          |
|      |                                                                                            | Carte électronique défectueuse                                                                            | Remplacez la carte électronique                                                                                    |
| 10   | Problème de connexion entre la carte électronique et le module inverter                    | Mauvaise connexion                                                                                        | Vérifiez les câbles de connexion entre le module inverter et la carte électronique                                 |
|      |                                                                                            | Module inverter défectueux                                                                                | Remplacez le module inverter                                                                                       |
|      |                                                                                            | Carte électronique défectueuse                                                                            | Remplacez la carte électronique                                                                                    |
| 12   | Température de l'air évacuée trop élevée                                                   | Manque en fluide frigorigène                                                                              | Réajustez la charge en fluide frigorigène                                                                          |
| 13   | Température extérieure trop basse                                                          | La température ambiante est trop basse                                                                    | Vérifiez la température ambiante                                                                                   |
|      |                                                                                            | Capteur de température ambiante débranché ou défectueux                                                   | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 15   | Dysfonctionnement du capteur de température d'entrée d'eau                                 | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 16   | Dysfonctionnement du capteur de l'évaporateur                                              | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 18   | Dysfonctionnement du capteur de température de sortie d'air                                | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 20   | Protection du module inverter                                                              | Consulter le détail en annexes                                                                            |                                                                                                                    |
| 21   | Dysfonctionnement du capteur de température ambiante                                       | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 23   | Température de l'eau trop basse à la sortie pour le mode refroidissement                   | Débit d'eau insuffisant                                                                                   | Vérifiez la bonne circulation de l'eau dans la pompe à chaleur, et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass |
| 27   | Dysfonctionnement du capteur de température de sortie d'eau                                | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 29   | Dysfonctionnement du capteur de température d'entrée d'air                                 | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 32   | Température de l'eau trop élevée à la sortie pour le mode chauffage                        | Débit d'eau insuffisant                                                                                   | Vérifiez la bonne circulation de l'eau dans la pompe à chaleur, et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass |
| 33   | Température de l'évaporateur trop élevé (>60°C) pour le mode refroidissement               | Le ventilateur ne fonctionne pas ou les entrées/sorties d'air sont bloquées                               | Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur                                                                      |
|      |                                                                                            | Surcharge en fluide frigorigène                                                                           | Réajustez la charge en fluide frigorigène                                                                          |
| 34   | Écart trop important entre la température d'eau d'entrée et la température d'eau de sortie | Débit d'eau trop faible                                                                                   | Vérifiez la bonne circulation de l'eau dans la pompe à chaleur, et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass |
|      |                                                                                            | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 42   | Dysfonctionnement du capteur de température de d'échangeur                                 | Capteur débranché ou défectueux                                                                           | Reconnectez ou remplacez le capteur                                                                                |
| 46   | Dysfonctionnement du ventilateur                                                           | Mauvaise connexion                                                                                        | Reconnecter le ventilateur                                                                                         |
|      |                                                                                            | Le moteur du ventilateur est défectueux                                                                   | Remplacer le moteur                                                                                                |

## 8. Recyclage

### 8.1 Recyclage de la pompe à chaleur

Votre appareil est en fin de vie et vous souhaitez vous en débarrasser ou le remplacer. Ne le jetez pas à la poubelle.

Une pompe à chaleur doit faire l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa revalorisation. Elle contient des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement, lors de son recyclage celles-ci seront éliminées ou neutralisées.

#### TROIS SOLUTIONS S'OFFRENT À VOUS :



## 9. Garantie

### 9.1 Conditions générales de garantie

La société Poolstar garantit au propriétaire d'origine les défauts matériels et les défauts de fabrication de la pompe à chaleur Poolex Vertigo Fi pendant une période de deux (2) ans.

Le compresseur est garanti pendant une période de cinq (5) ans

L'échangeur à tube en titane est garanti quinze (15) ans contre la corrosion chimique, sauf dommage dû au gel.

Les autres composants du condenseur sont sous garantie pendant deux (2) ans.

La date d'entrée en vigueur de la garantie est la date de première facturation.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement ou dommage dérivant d'une installation, d'une utilisation ou d'une réparation non conforme aux consignes de sécurité.
- Dysfonctionnement ou dommage dérivant d'un milieu chimique impropre de la piscine.
- Dysfonctionnement ou dommage dérivant de conditions impropres à la destination d'usage de l'appareil.
- Dommage dérivant d'une négligence, d'un accident ou de cas de force majeure.
- Dysfonctionnement ou dommage dérivant de l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Les réparations prises en charges pendant la période de garantie doivent être approuvées avant leur réalisation et confiées à un technicien agréé. La garantie est caduque en cas de réparation de l'appareil par une personne non autorisée par la société Poolstar.

Les pièces garanties seront remplacées ou réparées à la discrétion de Poolstar. Les pièces défectueuses doivent être retournées dans nos ateliers pendant la période de garantie pour être prises en charge. La garantie ne couvre pas les frais de main d'oeuvre ou de remplacement non autorisés. Le retour de la pièce défectueuse n'est pas pris en charge par la garantie.

Madame, Monsieur,

**Merci de consacrer quelques minutes à remplir un bon de garantie  
que vous trouverez sur notre site Internet :**

**<http://support.poolex.fr/>**

Nous vous remercions de votre confiance  
et vous souhaitons une excellente baignade.

Vos coordonnées pourront être traitées conformément à la Loi Informatique et Liberté  
du 6 janvier 1978 et ne seront divulguées à quiconque.


#### **ATTENTION :**

**La garantie contractuelle ne pourra être validée auprès de l'installateur ou de Poolstar qu'à la condition d'avoir enregistré votre produit sur notre site Internet.**


# 10. Annexes

## 10.1 Schémas de câblage

Vertigo 75 / 95 / 125




Vertigo 155




# 10. Annexes

## Vertigo 200



## Vertigo 240



1111



# 10. Annexes

## 10.2 Erreur 20

| Code | Anomalies                      | Causes possibles                                                                  | Actions                                         |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | IPM excessive current          | IPM module failure                                                                | Replace the inverter module                     |
| 2    | Compressor failure             | Compressor failure                                                                | Replace the compressor                          |
| 4    | Reserved                       | --                                                                                | --                                              |
| 8    | Compressor lack of phase       | The wire for the compressor break/bad connection                                  | Check the wire connection of the compressor     |
| 16   | DC bus voltage too low         | Input voltage too low/PFC module failure                                          | Check input voltage/replace module              |
| 32   | DC bus voltage too high        | Input voltage too high/PFC module failure                                         | Replace the inverter module                     |
| 64   | Temp of radiating fin too high | Fan motor failure/Air duct blockage                                               | Check fan motor/air duct                        |
| 128  | Temp of radiating fin failure  | Radiating fin temp sensor short circuit or open circuit failure                   | Replace the inverter module                     |
| 257  | Connection failure             | Inverter module doesn't receive the command of PCB                                | Check the connection between the module and PCB |
| 258  | AC input lack of phase         | Input lack of phase                                                               | Check the wire connection                       |
| 260  | AC input voltage too high      | Input three-phase unbalance                                                       | Check input the 3-phase voltage                 |
| 264  | AC input voltage too low       | Input voltage too low                                                             | Check input voltage                             |
| 272  | High pressure failure          | Compressor pressure too high (reserved)                                           | --                                              |
| 288  | IPM temp too high              | Fan motor failure/Air duct blockage                                               | Check fan motor/air duct                        |
| 320  | Compressor current too high    | The current of the compressor wiring too high/ Driver and compressor do not match | Replace the inverter module                     |
| 384  | Reserved                       | --                                                                                | --                                              |

# ***POOLEX***

✓RoHS CE

ASSISTANCE TECHNIQUE  
**[www.poolex.fr](http://www.poolex.fr)**